

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель


/ А.Р. Амоев
"31" августа 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ермаковская средняя общеобразовательная школа**

№ 2

"31" августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта 152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3401,9 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 37970 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Рейсовый автобус № 108 до остановки п. Ермаково,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
 О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
 С – инвалиды с нарушением зрения
 Г – инвалиды с нарушением слуха
 У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

МОУ Ермаковская СОШ полностью доступна для всех категории инвалидов кроме инвалидов с нарушением слуха (требуется дополнительная помощь сотрудника).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий) 1. Установка информационных средств об объекте 2. оборудование территории перед объектом тактильной плиткой 3. занижение бордюрного камня перед входом на территорию 4. устранение дефектов асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий) 1. установка пандуса, 2. установка кнопки вызова
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка оборудования для инвалидов с нарушением слуха
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка оборудования для инвалидов с нарушением слуха
5	Санитарно-гигиенические помещения	-----
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий) установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий) 1. Установка визуальных и акустических помощников от остановки до объекта 2. установка направляющей тактильной плитки до объекта
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

		<ul style="list-style-type: none"> - установка системы информации - установка пандуса, поручней, перил - установка тактильной плитки - установка кнопки вызова - устранение дефектов асфальтового покрытия - контрастная маркировка ступеней
--	--	--

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025г.г.

в рамках исполнения Проект программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации МОУ Ермаковская СОШ станет доступной для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--------------------------------------|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

При обследовании объекта использовались Технический паспорт учреждения, поэтажный план здания, схема территории.

Руководитель
рабочей группы _____

Директор _____ С.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы _____

зам. директора Поддубова _____ И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Завхоз Волосин _____ Волосин _____ Волосин _____ О.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Не занижен бордюрный камень	К, С, О	занижение бордюрного камня перед входом на территорию	занижение бордюрного камня перед входом на территорию
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Входы не оборудованы тактильной плиткой, Дефекты в асфальтовом покрытии	С	оборудование территории перед объектом тактильной плиткой ремонт асфальтового покрытия	оборудование территории перед объектом тактильной плиткой
1.3	Лестница (наружная)	Есть						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			ремонт (текущий) 1. Установка информационных средств об объекте 2. оборудование территории перед объектом тактильной плиткой 3. занижение бордюрного камня перед входом на территорию 4. устранение дефектов асфальтового покрытия

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от "31" августа 2023 г.

Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть						
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса	К	Оборудование пандуса	Оборудование пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть						
2.4	Дверь (входная)	Есть			отсутствует кнопки вызова	К, С	установка кнопки вызова	установка кнопки вызова
2.5	Тамбур	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В			1. установка кнопки вызова

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от "31" августа 2023 г.

**Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствие пандуса	К, О	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствие пандуса	К, О	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		Отсутствие пандуса	К	Установка пандусов, переоборудование перил	Установка пандусов, переоборудование перил
-----	---	------	--	--------------------	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от "31" августа 2023 г.

Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть						
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Ермаковская СОШ),
152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. Ермаково, д. 18
(Наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			недостаточно информационных средств на объекте (тактильных, визуальных): категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм и маяков, экранов, текстовых табло	О, С, Г, У	установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.	установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
6.2	Акустические	Нет			Отсутствие	С	установка информационных	установка информационных

	средства			акустических информационных средств на объекте, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем.	средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.	средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
6.3	Тактильные средства	Есть				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			ремонт (текущий) установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования

				звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
--	--	--	--	---

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____